

JAF A性能評価認証商品 一覧表

※2022年10月現在

※性能評価対象品の条件：用途は一般事務室、ユニットの高さは300mm以下としています。

会員企業名	企業HP	認証番号	製品名	耐荷重		不燃性		工法		材質					申請ユニット高さ mm		
				3000N	5000N	I <small>(0秒又は不燃材料)</small>	II <small>(60秒以下)</small>	支柱調整式	置敷式	スチール系			コンクリート系			アルミ系	プラスチック系
										中空スチール	中実スチール	その他	複合セメント系	けいカル系			
オーエム機器株式会社	https://www.omrex.co.jp/	22-10-C003	OP2-3R・3WR	○		○		○			○					50～300	
		22-10-C004	OP2-5R・5WR		○	○		○			○						50～300
紀陽産業株式会社	https://kiyorex.com/	20-04-N019	アジャスタースチールV3000	○		○		○			○					50～150	
		20-04-N020	アジャスタースチールV5000		○	○		○			○						50～150
共同カイトック株式会社	https://www.ky-tec.co.jp/	22-10-R007	ネットワークフロア29	○		○			○			○				29	
		22-10-R008	ネットワークフロア29		○	○			○			○					29
		21-04-C009	ネットワークフロア40	○		○			○				○				40
		21-04-C010	ネットワークフロア40		○	○			○				○				40
		21-04-C011	ネットワークフロア40プラス	○		○			○				○				40
		21-04-C012	ネットワークフロア40プラス		○	○			○				○				40
		22-10-R013	クワッドフィックス600	○		○		○			○						50～300
		22-10-R014	ハイスチール H=70mm、93mm	○		○			○			○					70、93
センクシア株式会社	https://www.senqcia.co.jp/	22-10-R016	IS500N	○		○			○			○				40、50	
		22-10-R017	WSA500N	○		○		○			○					50～300	
		22-10-R018	WSB500N		○	○		○			○					50～300	
ナカ工業株式会社	https://www.naka-kogyo.co.jp/	21-04-N025	AN3000-DP	○		○		○		○						50～300	
		21-04-N026	AZ3000-DP	○		○		○			○					60～300	
		21-04-N027	AZ5000-DP		○	○		○			○					60～300	
株式会社HIRA	https://www.hira-mn.jp/	20-04-N021	F4000Light	○		○		○			○					40～300	
		20-04-N022	F5000Light		○	○		○			○					40～300	
藤澤建機株式会社	http://www.fujisawa-kenki.co.jp/	22-04-C001	モザイクフロアシステムMF-3ZC、MF-3YC	○		○		○		○						50～200	
		22-10-R002	モザイクフロアシステムMF-5ZC		○	○		○		○						50～200	
		21-04-N023	モザイクフロアシステムMF-3ZF、MF-3YF	○		○		○			○					50～200	
		21-04-N024	モザイクフロアシステムMF-5ZF、MF-5YF		○	○		○			○					50～200	